


UWAGA : Wszystkie grzejniki 25 cm nad posadzką .
Przewody instalacyjne typu fusiotherm StabiGlass prod. Aquatherm,
podwieszane pod strop lub prowadzone na wspornikach montażowych
izolacja przewodów patrz opis techniczny.
Gatunki z rur j.w. Ø20x2,8mm. Długość grzejniki zasilane krzyżowol.
Wszystkie grzejniki wyposażone w odpowietrzniki.
Przy przejściach przez konstrukcje budowlane (ściany, posadzkę) stosować
rury osłonowe o wymiarach umożliwiających samokompensację wydłużeń
termicznych przewodów.
W trakcie robót należy dokonać połączenia inst. co. w części mieszkalnej budynku.

 KOSZBUD MATEJ LUBOWSKI PROJEKTOWANIE I WYKONAWCZOŚĆ	Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRĄZ Z ZAPLECZEM W ZSO HEL	
	Nazwa rys.	RZUT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM.
Branża: Sanitarna	Intię i nazwisko	Instalacja C.O.
	Uprawnienia	Podpis
Data: 04 2009	Projektował:	mgr inż. Marek Goluński
	Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Krzenińska
Nr rys. S5	Faza:	Projekt budowlany + wykonawczy
	Skala:	1:100